

地址: 中国广东省广州市天河区珠江新城花城大道66号B座 邮编Postcode: 510623
Add.: Tower B, No.66 Huacheng Avenue, Zhujiang Xincheng, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, P.R.C.
电话Tel: 020-22131000 邮箱Email: ppdc@iqtenet.cn 网址Website: https://www.iqtenet.cn

编号: 01112200000188-3
日期: 2022年04月16日
页码: 共3页, 第1页

危险特性分类鉴别报告

申报品名	智能组串式储能系统		
产品型号	LUNA2000-2.0MWH-2H1		
委托单位	华为技术有限公司		
生产单位	东莞阳天电子科技有限公司惠阳分公司		
样品外观与性状	白色金属外壳		
测试方法和判定标准	《联合国关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第二十二修订版)		
鉴定结论	危险品		
主要危险性	杂项危险物品		
次要危险性	无		
运输专用名称	安装在货物运输组件中的 锂电池组	危险性类别	9
联合国编号	UN 3536	包装类别	/
接样时间	2022年03月15日	测试日期	2022年03月15日~2022年 04月14日
备注	1、本证书有效期为签发日起壹年。 2、检验结果仅对样品有效。		
 DLGMPS2EPE	报告批准人: 陆玲强 		

地址: 中国广东省广州市天河区珠江新城花城大道66号B座 邮编Postcode: 510623
 Add.: Tower B, No.66 Huacheng Avenue, Zhujiang Xincheng, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, P.R.C.
 电话Tel: 020-22131000 邮箱Email: ppdc@iqtenet.cn 网址Website: https://www.iqtenet.cn

编号: 01112200000188-3
 日期: 2022年04月16日
 页码: 共3页, 第2页

标准条款	标准要求	鉴定结果
389	适用于安装在货物运输组件中的锂离子电池组或者锂金属电池组, 并且仅设计用于向货物运输单元外部提供动力。	符合要求
	每个电池或电池组都是经证明符合《试验和标准手册》第三部分第38.3节中每项试验的要求的型号;	符合要求, 详细结果见UN38.3检测报告 (报告编号: 01112200000184-1(E)、 01112200000185-1(E)、 01112200000188-1(E))
	每一电池和电池组都装有安全排气装置, 或在设计上能防止在运输中发生普通事故的条件下受力破裂。	符合要求
	每一电池和电池组都装有防止外部短路的有效装置;	符合要求
	每个包含多个并联电池或电池系列的电池组, 都装有防止反向电流造成危险所需的有效装置(例如二极管、保险丝等)。	符合要求
	电池和电池组的制造必须符合2.9.4(5)要求, 有高质量的管理方案保证。	符合要求
	电池芯或电池组的制造商和随后的经销商应提供《试验和标准手册》第三部分第38.3小节第38.3.5段中规定的试验简介。	符合要求, 详细结果见UN38.3试验概要报告 (报告编号: 01112200000184-2(E)、 01112200000185-2(E)、 01112200000188-2(E))
	电池组必须牢固地连接在货物运输组件的内部结构中(例如置于架子或柜子中), 以防止货物运输组件在意外冲击、装载、运输中发生振动的情况下, 电池组发生短路、意外操作或显著移位。	符合要求
	货物运输组件安全正常操作中必须的危险货物(如灭火器系统和空调系统)须妥善地系固或安装在货物运输单元中, 此时, 这些危险货物无须遵守本规则其它要求。货物运输组件安全正常操作中非必须的危险货物禁止在货物运输组件内运输	符合要求
	货物运输组件中的电池组不需要遵守标记和标志的规定。货物运输组件须根据5.3.2.1.2的规定标注UN号且紧靠正确运输名称, 且根据5.3.1.1.2的规定在两个对立面张贴标牌。	符合要求

1. 本报告结果仅对预定工作、检验项目或检验批次负责。The results in this report are relevant only to the work ordered or the item(s) or the lot inspected.
 2. 未经签发机构书面同意, 不得部分引述或复制本报告。Without written permission of IQTC, this report shall not be quoted or reproduced except in full.
 3. 本报告数据、结果仅限定为委托方内部使用, 不具有对社会证明作用。The report is not legally binding and could only be used as internal reference material for the applicant.
 It shall not be provided as a notarial certification.

地址: 中国广东省广州市天河区珠江新城花城大道66号B座 邮编Postcode: 510623
Add.: Tower B, No.66 Huacheng Avenue, Zhujiang Xincheng, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, P.R.C.
电话Tel: 020-22131000 邮箱Email: ppdc@iqtenet.cn 网址Website: https://www.iqtenet.cn

编号: 01112200000188-3
日期: 2022年04月16日
页码: 共3页, 第3页

样品图片

电池簇外观



储能集装箱正面外观 (含9类标签, UN号, 正确运输名称)



储能集装箱侧面外观



储能集装箱侧面外观 (含9类标签, UN号, 正确运输名称)



* * * * 报告结束 * * * *

1. 本报告结果仅对预定工作、检验项目或检验批次负责。The results in this report are relevant only to the work ordered or the item(s) or the lot inspected.
2. 未经签发机构书面同意, 不得部分引述或复制本报告。Without written permission of IQTC, this report shall not be quoted or reproduced except in full.
3. 本报告数据、结果仅限定为委托方内部使用, 不具有对社会证明作用。The report is not legally binding and could only be used as internal reference material for the applicant.
It shall not be provided as a notarial certification.